



# 963 - Graphiques

## Généralités

### Superposition de traces sur un même graphique

#### AM2I

2030 route de Jarcieu - 38270 BEAUREPAIRE

Tél. : 04 74 79 77 04 - Fax : 04 74 79 77 05

[Email : steam2i@am2i-sarl.fr](mailto:steam2i@am2i-sarl.fr)

[Site : www.am2i-sarl.fr](http://www.am2i-sarl.fr)



ETUDE-PROGRAMMATION-MAINTENANCE  
GESTION TECHNIQUE BATIMENT  
APPLICATIONS  
CHAUFFAGE-CLIMATISATION-ELECTRICITE

AM2I / Thomas RIBOULET

[thomas\\_riboulet@am2i-sarl.fr](mailto:thomas_riboulet@am2i-sarl.fr)

Doc technique

963 - Graphs


Date : 23/03/2006

Page 1 / 4

## Généralités

- Page des graphiques (se lance en cliquant sur une valeur de sonde)

Nom du capteur visualisé



- Page configuration

The dialog box 'Sauvegarder toutes les données vers le fichier' contains the following fields and options:

- Fields: 'Nom de Fichier', 'Séparateur de champ', 'Séparateur d'enregistrement'.
- Text input: 'C:\Archivages\Courbe ambiance.xls'.
- Checkbox: 'Cocher ici pour refrapper, sinon il sera ajouté à la ligne' (unchecked).
- Buttons: 'OK', 'Annuler'.

Liste des graphiques existants

The 'Configuration des Graphiques' window is divided into several sections:

- Définitions des Graphiques:** A list of existing graphs including 'CUMUL H.C ETE CHAUFF', 'CUMUL H.C ETE EDF', 'CUMUL H.C HIV CHAUFF', 'CUMUL H.C HIV EDF', 'CUMUL H.P ETE CHAUFF', 'CUMUL H.P ETE EDF', 'CUMUL H.P HIV CHAUFF', 'CUMUL H.P HIV EDF', 'du', 'DU JOUR', 'PROPAK AMBIANCE', and 'Superposition'. A red box highlights the 'Nouveau...' button.
- Information sur le Graphique Choisie:**
  - Texte: 'Superposition'.
  - Aperçu du graphique: A placeholder area with the text 'Cliquez ici pour aperçu...'.
  - Table with columns: 'Libellé', 'Référence du Point', 'Intervalle', 'Axe'.
  - Buttons: 'Editer Trace', 'AjouterTrace' (highlighted with a red box), 'EffacerTrace'.
- Général:**
  - Buttons: 'Grille-X', 'Gauche', 'Droite'.
  - Options: 'Fixez gauche', 'Fixez Droite', 'Chart', 'Rafraîchissement' (set to 15), 'Précision'.
  - Buttons: 'Sauvegarde'.
- Bottom:** 'Appliquer' button.

Pour visualiser (appeler) un graph déjà configuré, cliquer sur

**Chargement** ds 963 Visualisation des Graphes

et sélectionner le graph souhaité.

## Superposition de traces d'enregistrements sur un même graphique :

Page graphique 963

- Lancer un graphique (en cliquant sur une valeur de sonde)

963 Visualisation des Graphes

- Cliquer sur **Configuration** (options générales)

Configuration des Graphiques

- Sélectionner un graph existant


Cliquer sur le graph voulu (surligné bleu)

- Créer un nouveau graph


Définitions des graphiques

- Cliquer sur **Nouveau...**

- Entrer le nom du graphique puis valider par OK




- Au message suivant, valider par OK



Configuration des Graphiques

- Cliquer sur **AjouterTrace**

Edition Trace des Graphiques



Choisir le capteur

Choisir l'intervalle d'enregistrement (\*)

Axe (ordonnées) sur le graph du capteur sélectionné

(\*) Choisir l'intervalle d'enregistrement parmi ceux proposés



- Choisir le capteur

**Trouvez un point...**

1. Choisir un site: Tous

2. Choisir un RÉSEAU: REVENTIN VAUGRIS: [LAN 1]


3. Choisir un IQ: CHAUFFERIE [11]

4. Entrer une recherche: Tout

5. Trouver la correspondance aux points

6. Choisir un point: Faites votre choix

OK Annuler

- Cliquer sur 
- Cliquer sur le menu déroulant **6. Choisir un point** et sélectionner le point souhaité

Faites votre choix

**Trouvez un point...**

1. Choisir un site: Tous

2. Choisir un RÉSEAU: REVENTIN VAUGRIS: [LAN 1]

3. Choisir un IQ: CHAUFFERIE [11]

4. Entrer une recherche: Tout

5. Trouver la correspondance aux points

6. Choisir un point: Faites votre choix

- AMBIANCE HALL [S16]
- AMBIANTE [S1]
- COND. M A. DELESTAGE [S54]
- CONS AMB HALL [S71]

- Valider par OK (2fois)
- Renouveler les étapes depuis "Ajouter Trace" en ajoutant les traces souhaitées.
- Une fois terminé, cliquer sur Appliquer

*Configuration des Graphiques*

*Configuration des Graphiques*